



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Rejon Dystrybucji Gazu Włocławek
ul. Toruńska 91a, 87-800 Włocławek
tel. 54 260 62 40, faks. 54 260 62 41

UZGODNIENIE NR 2978/BR/WL/2015 z dnia: 2015-05-28

Zadanie: Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Ciechocinek (gm. m. Ciechocinek)

Adres: ul. Słońska

Projektant: Aleksandra Jaczun, upr. nr: KUP/0040/PWOD/11

Inwestor: Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek


Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Na przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjną lokalizację eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono kolorem pomarańczowym, sieci niskoprężne. Oznaczenia jw. przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej.
2. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu we Włocławku
3. Dla istniejącego gazociągu została wyznaczona i obowiązuje strefa kontrolowana (której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) o szerokości 1m
4. Rzędne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosować do poziomu przebudowywanej nawierzchni.
5. Szczegółowy przebieg tras i rzędne posadowienia istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
6. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
7. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
8. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
9. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
10. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
11. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
12. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
13. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
14. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu we Włocławku

Katarzyna Sikorska

Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@gdansk.psgaz.pl)

Specjalista ds. Technicznych Rejonu


Urszula Sztolcman

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a