

LEGENDA:

- Istniejce słupy z oprawami
  - wymiana źródeł na 70W
  - wymienić istniejace złącza bezpiecznikowe
- Istniejce kable nn do demontau
- Projektowane kable nn układane razem z bednarką pomiedziowaną Fe/Cu 30x4
- Projektowane rury ochronne AROT Ø110
- Projektowana kanalizacja teletechniczna szczelna DVK-T 50
- **ZK- 1-6** Złącza kablowe zasilająco - sterujące oprawami w ziemi
- Projektowane słupy LSA(E) 3-3/76/F135 + KS37/1-76 OP1
- Projektowany wzmocniony słup pod kamerę, 6m/4mm
- **S-M** Projektowan szafk monitoringu S-M
- A BDlux FLOR 3.1 LED 3W IP67 IK08 230V 3000K cor-ten fi160mm ze złączem IP68 do zasilania przelowtowego + puszka montażowa głębokości 200mm
- B BDlux FLOR 3.2 LED 5W IP67 IK08 230V 3000K cor-ten fi160mm ze złączem IP68 do zasilania przelowtowego + puszka montażowa głębokości 200mm
- C BDlux SLIM LED line 15W IP67 IK09 230V 3000K dł 1000mm szer 34mm ze złączem gniazdo/wtyk do zasilania przelotowego + bezramkowa obudowa montażowa do osadzenia w gruncie ze stali nierdzewnej

Schemat blokowy oświetlenia

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF" ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727		
Inwestor: Miasto Ciechcinek ul.Kopernika19 87-720 Ciechocinek	ELEKTR.	
	Autor projektu:	mgr.inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94
Obiekt: Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	spr.	inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76
	oprac	
działka nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10,161/5,168/2, obręb Ciechocinek	22.12. 2016	- / E-12
	Data	Skala / Nr rysunku