



numer obwodu	zasilanie	KONTROLA NAPIĘCIA	DOCHRONNIK	ZK-51/D1	ZK-51/D2	ZK-51/D3	ZK-51/D4	ZK-51/D5	ZK-51/D6	ZK-51/D7	ZK-51/D8	ZK-51/D9	ZK-51/D10	ZK-51/D11
nazwa obwodu	Z			Dprawy typu A 9-25kV	Dprawy typu A 9-25kV	Dprawy typu A 8-25kV	Dprawy typu A 8-25kV	Dprawy typu A 7-25kV	Dprawy typu A 6-25kV	Dprawy typu A 7-25kV	Dprawy typu A 8-25kV	REZERWA	REZERWA	REZERWA
pomieszczenie	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
typ przewodu	YKY20			YKY20	YKY20	YKY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	-
przekrój przewodu	3x10mm <sup>2</sup>			3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	-
moc zasilawcza	0,21 kW			0,03 kW	0,03 kW	0,03 kW	0,03 kW	0,02 kW	0,02 kW	0,02 kW	0,03 kW	-	-	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF"  
ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ  
UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727

Inwestor: Miasto Chełczinek ul.Kopernika19 87-720 Chełczinek	ELEKTR.	
	Autór projektu:	mgr.inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94

Obiekt: Przebudowa nawierzchni ul. Tęczowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	spr.	Inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76
	oprac	

działka nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10,161/5,168/2, obręb Chełczinek	22.12.2016	-	E-7/1
	Data	Skala	Nr rysunku

Schemat ideowy ZK-5.1