

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## 1. Załączniki.

1.1. Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej ENRGA Operator nr P/16/056427  
z dnia 17.11.2016r.

1.2. Latarnia stylowa LSA€ 303/76/F135+KS37/1-76+OP1.

1.3. Słup dla kamery C 6/4/64/F250.

## 2. Opis Techniczny

## 3. Spis rysunków.

1.	Schemat ideowy szafki T-09
2.	Schemat ideowy rozdzielni R-M
3/1	Schemat ideowy ZK-1
3/2	Schemat blokowy oświetlenia ZK-1
3/3	Widok ZK-1
4/1	Schemat ideowy ZK-2
4/2	Schemat blokowy oświetlenia ZK-2
4/3	Widok ZK-2
5/1	Schemat ideowy ZK-3
5/2	Schemat blokowy oświetlenia ZK-3
5/3	Widok ZK-3
6/1	Schemat ideowy ZK-4
6/2	Schemat blokowy oświetlenia ZK-4
6/3	Widok ZK-4
7/1	Schemat ideowy ZK-5.1
7/2	Schemat ideowy ZK-5.2
7/3	Schemat blokowy oświetlenia ZK-5.1
7/4	Widok ZK-5.1 i ZK-5.2
8/1	Schemat ideowy ZK-6
8/2	Schemat blokowy oświetlenia ZK-6
8/3	Widok ZK-6
9	Schemat i widok szafki monitoringu S-M
10	Rzut maszynowni – instalacje elektryczne
11	Schemat blokowy oświetlenia: L1, L2, L3 i L4
12	Schemat blokowy oświetlenia
12	Plan zagospodarowania terenu – doziemne instalacje elektryczne