

numer obwodu	zasilanie	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONNIK	ZK-1/01	ZK-1/02	ZK-1/03	ZK-1/04	ZK-1/05	ZK-1/06
nazwa obwodu	z T-09/S..			Oprawy typu C 14-szt.	Oprawy typu C 13-szt.	Oprawy typu A 11-szt.	REZERWA	REZERWA	REZERWA
pomieszczenie	-			-	-	-	-	-	-
typ przewodu	YKYżo			YKYżo	YKYżo	YKYżo	-	-	-
przekrój przewodu	3x10mm2			6x(3x1,5mm2)	6x(3x1,5mm2)	3x1,5mm2	-	-	-
moc zainstalowana	0,45 kW			0,21 kW	0,20 kW	0,04 kW	-	-	-

Schemat ideowy ZK-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF""
ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ
UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727

Inwestor:
Miasto Ciechcinek
ul.Kopernika19
87-720 Ciechocinek

ELEKTR.

Autor projektu: mgr.inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94

Obiekt:
Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

spr. Inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76

oprac

działka nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10,161/5,168/2, obręb Ciechocinek

Data	Skala	Nr rysunku
22.12.2016	-	E-3/1