



Ciechocinek, 29.01.2015 r.

GM.271.10.2015

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – II etap.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. Prosimy o sprecyzowanie, jakie uziarnienie ma posiadać warstwa ściernalna z SMA. W opisie technicznym i w części zapisów SST nr D – 05.03.13a „NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO-GRYSOWEJ (SMA)” podana jest mieszanka SMA 11, natomiast w dalszej części SST (np. Tablica 4 i 5) podane są wymagania dla SMA 8.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w ciągu ul. Sportowej nie występują urządzenia infrastruktury podziemnej, których regulację (związaną z podniesieniem niwelety drogi) należałoby dodatkowo skalkulować w ofercie przetargowej.
3. Prosimy o podanie prawidłowej nazwy zadania, gdyż w SIWZ oraz załączonej dokumentacji jest: Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – II etap, natomiast w załączniku nr 1 Oferta nazwa brzmi: Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej w Ciechocinku – II etap. .

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Należy zastosować mieszankę SMA 11.
2. W pasie ulicy Sportowej występują urządzenia infrastruktury podziemnej, jednak są poza zakresem robót. Nie występuje zatem konieczność ich regulacji.
3. Prawidłowa nazwa zadania brzmi: „Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – II etap”. Na stronie Zamawiającego zamieszczono poprawiony załącznik nr 1.