



GM.271.11.2015

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. W projekcie umowy brak jest kar umownych, z tytułu naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego np. zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia. Prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu zgodnie z zasadą równości stron.
2. W projekcie umowy brak jest zapisów dotyczących prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Prosimy o jego uwzględnienie.
3. W projekcie umowy brak jest zapisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Prosimy o jego dodanie.
4. W §7 ust. 1 Wzoru umowy występuje zapis „Wykonawca jest również obowiązany dostarczyć zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są **dostawy** lub usługi”. Czy ten zapis dotyczy również zakupu materiałów?
5. W §11 ust. 3 Wzoru umowy występuje zapis „W przypadku zmniejszonego zakresu robót np. z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zakresu robót, wartość niewykonanych robót zostanie rozliczona na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego złożonego do przetargu i pomniejszy to wartość umowy”. Czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za materiał zakupiony, którego nie zabudował, a którego nie można wykorzystać gdzie indziej np. słupy z herbem Ciechocinka?
6. W §12 ust. 2 Wzoru umowy występuje zapis „Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktury”. Jak należy rozumieć „potwierdzenie faktury przez inspektora”, czy będzie spisany protokół na podstawie którego będzie można wystawić fakturę?
7. W §13 ust. 1 jest napisane, iż wartość zadania jest określona w §10 natomiast faktycznie jest w §11 – prosimy o zmianę numeracji.
8. Czy gwarancja – 5 lat dotyczy również źródeł światła? Producenci nie udzielają gwarancji na źródła światła.
9. W §15 ust. 11. jest napisane „Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet w przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu uprawnionemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego.” Prosimy o informację w jaki sposób będzie rozgraniczona odpowiedzialność.
10. W §16 ust. 3 pkt 2) za słowami „Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7 dniowego terminu” proponujemy dopisać „z przyczyn przez niego zwinionych”
11. W §16 ust. 3 pkt 4) na końcu zdania „Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiający

może od umowy odstąpić.” proponujemy dopisać „jeżeli niedotrzymanie terminu w usunięciu wady było konsekwencją zawinionego działania Wykonawcy”

12. W Specyfikacji technicznej w pkt 6.3.4 oraz 16.4.4 jest napisane „Dopuszcza się nie wykonywanie prób napięciowych izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV”. W normie N SEP-E-004 jest zapis „Dopuszcza się nie wykonywanie próby napięciowych izolacji linii kablowej o napięciu znamionowym do 1kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2,5kV”. Prosimy o informację czy próby napięciowe żył kabli nie będą wymagane jeżeli wykonane zostaną pomiary rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2,5kV?
13. W wykazie materiałów zawartym w projekcie oraz w kosztorysie występuje 85 szt. słupów i opraw natomiast wg mapki i schematu wynika, iż jest ich 82szt. Prosimy o wyjaśnienie.
14. W wykazie materiałów zawartym w projekcie oraz w kosztorysie występuje 30m prętów uziemiających. Prosimy o przedstawienie obliczeń potwierdzających, iż jest to ilość wystarczająca (wg rysunku występuje 5 słupów końcowych – 6m prętów/uziom). Prosimy o odpowiedź na pytania, uwzględnienie wniosków.
15. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie słupa LP-G i oprawy OP-18W produkowanych przez Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ELGIS-Garbatka Sp. z o.o. Do zastosowania ww inwestycji. Proponowany przez nas słup LP-G i oprawa OP-18W odpowiadają sylwetką, kształtem i parametrami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Przepisy prawa nie przewidują kar umownych w przypadku opóźnienia oraz zwłoki w zapłacie należności pieniężnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego sankcją za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków zapłaty są odsetki ustawowe, a w związku z tym brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia zasady równości stron.

Ad.2.

Zamawiający wprowadza w §13 ust.2 wzoru umowy następujący zapis: „Jeżeli wysokość szkody będzie przewyższać kwotę zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych”.

Zdaniem Zamawiającego nie istnieje potrzeba innych zapisów o odszkodowaniu na zasadach ogólnych, ponieważ takie uprawnienia przysługują Stronom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ad.3.

Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczania proponowanych zapisów. Przepisy prawa wystarczająco regulują interesy Wykonawcy w tym zakresie.

Ad.4.

Zgodnie z art.2 pkt.2 PZP pod pojęciem dostawy należy również rozumieć zakupy materiałów. W tym zakresie Wykonawca ma obowiązki określone m.in w art. 143b ust.8 PZP

Ad.5.

Zamawiający nie przewiduje sytuacji opisanej przez Wykonawcę, jednak w takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą cenę zakupu niewykorzystanych materiałów pod warunkiem, że materiały te są zgodne z wymaganiami Specyfikacji i zostały zakupione przed złożeniem przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z wykonania części robót.

Ad.6.

Przez „potwierdzenie faktury przez inspektora” Zamawiający rozumie potwierdzenie protokołu przerobu robót stanowiącego załącznik do faktury.

Ad.7.

Zamawiający poprawia treść umowy w §13 ust.1, dokonując zmiany zapisu „.....w §10.....” na „.....w §11.....”.

Ad.8.

Gwarancja dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

Ad.9.

§15 ust.11. dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca pomimo obowiązku wynikającego z umowy uchyla się od wykonywania koniecznych usług serwisowych i przeglądów wynikających z tytułu gwarancji. W takim przypadku Wykonawca w dalszym ciągu jest zobowiązany w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji.

Ad.10.

Zamawiający po treści §16 ust. 3 pkt 2) wprowadza następujący zapis: „ z wyjątkiem przypadków gdy niedochowanie 7 dniowego terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”

Ad.11.

Zamawiający po treści §16 ust. 3 pkt 4) wprowadza następujący zapis: „ chyba że nieusunięcie wad w w/w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”

Ad.12.

Zapis ten dotyczy próby wykonywanej prądem stałym lub wyprostowanym o napięciu 2,5kV. W innych przypadkach (wykonywane prądem zmiennym) protokoły są konieczne.

Ad.13.

Należy przyjąć słupy i oprawy w ilości 82szt zgodnie z mapką i schematem.

Należy dokonać odpowiednich zmian w następujących pozycjach przedmiaru:

poz.10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Ad.14.

Z doświadczeń w budowanych dotychczas liniach oświetleniowych wynika, że przyjęte 6m prętów/uziom jest wystarczające, przy zachowaniu warunku $< 30 \text{ Ohm}$, co potwierdzają protokoły badań wykonanych linii.

Ad.15.

Proponowane rozwiązanie w postaci słupa z dzieloną podstawą zwiększa prawdopodobieństwo próby kradzieży przez osoby zajmujące się pozyskiwaniem złomu. Kilkakrotnie stwierdzono na zamontowanym oświetleniu z dzieloną dolną częścią słupa próby demontażu przez nieustalonych sprawców. W związku z powyższym Zamawiający preferuje słupy z jednoczęściową podstawą.

BURMISTRZ CIECHOCINKA
Leszek Dzierżewicz