

numer obwodu	zasilanie	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONNIK	ZK-4/01	ZK-4/02	ZK-4/03	ZK-4/04	ZK-4/05
nazwa obwodu	z T-09/S..			Oprawy typu C 10-szt.	Oprawy typu C 12-szt.	REZERWA	REZERWA	REZERWA
pomieszczenie	-			-	-	-	-	-
typ przewodu	YKYżo			YKYżo	YKYżo	-	-	-
przekrój przewodu	3x10mm2			7x(3x1,5mm2)	3x(3x1,5mm2)	-	-	-
moc zainstalowana	0,33 kW			0,15 kW	0,18 kW	-	-	-

Schemat ideowy ZK-4

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF""
ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ
UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727

Inwestor: Miasto Ciechcinek ul.Kopernika19 87-720 Ciechocinek	ELEKTR.		
	Autor projektu:	mgr.inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94	
Obiekt: Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	spr.	Inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76	
	oprac		
działka nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10,161/5,168/2, obręb Ciechocinek	22.12.2016	-	E-6/1
	Data	Skala	Nr rysunku