



Ciechocinek, 29.08.2017 r.

GM.271.33.2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w Ciechocinku – etap I”**

W związku z następującymi zapytaniem Wykonawcy:

1. Prosimy o uzupełnienie pozycji 2.1 w przedmiarze „TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ” (plik o nazwie „PR_Technologia, zabawki.xls”). W wersji udostępnionej przez Zamawiającego w kolumnie „Opis” widnieje błąd („#ADR!”)

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. W poz. 2.1 w przedmiarze „Technologia uzdatniania wody basenowej” powinno być: „Filtr wielowarstwowy - o średnicy 1800 mm, przyłącza 160mm wydajność dla przepływu 30m/h - 76,0 m³/h; dno dyszowe, włącz górny + włącz boczny, wziernik rewizyjny”